
VIA DEL GAGGIAN
CANALE MARZENEGO
TANGENZIALE OVEST DI MESTRE
ALLACCIANTE DI LEVANTE
VIA CASTELLANA
Ø500 ACC (Pressione)
Ø300 ACC
Ø225 ACC
Ø50 C.AM.
Ø200 ACC
Ø180 ACC
Ø100 ACC
Ø60 C.AM.
Ø300 ACC
Ø1000 CAC Com.
Ø600 C.AM.
Ø600 ACC
INTERFERENZA 8.2
Condotta di irrigazione Ø80 mm in PE della tangenziale di Mestre (di competenza a C.A.V.) interferente con la viabilità di progetto.
Si prevede la rimozione della stessa su indicazione di C.A.V. in quanto l'impianto di irrigazione risulta dismesso.
I lavori di rimozione rientrano nelle OPERE IN APPALTO.
INTERFERENZA 8.1
Pozzetto di irrigazione in elevazione della tangenziale di Mestre (di competenza a C.A.V.) interferente con la viabilità di progetto.
Si prevede la rimozione dello stesso su indicazione di C.A.V. in quanto l'impianto di irrigazione risulta dismesso.
I lavori di rimozione rientrano nelle OPERE IN APPALTO.
INTERFERENZA 7.1
Condotta di acquedotto Ø600 mm in cemento amianto di appartenenza a VERITAS S.p.A. interferente con la viabilità di progetto. L'intervento di deviazione del tratto interferente risulta essere in fase di realizzazione, in quanto l'opera rientra nell'ambito dell'intervento 1.08. Oltre allo spostamento, risulta compresa la rimozione e lo smaltimento della condotta esistente in cemento amianto.
INTERFERENZA 7.1
Condotta di acquedotto Ø600 mm in acciaio in fase di realizzazione di appartenenza a VERITAS S.p.A. interferente con la viabilità di progetto. L'intervento di deviazione del tratto interferente risulta essere in fase di realizzazione, in quanto l'opera rientra nell'ambito dell'intervento 1.08.
TUBAZIONE PVC DN160 L=6.4m
2*2 LINEE DI DRENAGGIO VERSO MURO–PEAD DN110 CORRUGATO MICROFESSURATO
TUBAZIONE Ø30cm IN CLS L=14.20m i=0.5%
TUBAZIONE Ø30cm IN CLS L=6.80m i=0.5%
TOMBINO TB Ø50cm IN CLS L=7m i=2.0%
FOSSO L=48m i=0.35%
FOSSO L=35m i=0.8%
POZZETTO P2–PER SIFONE
INTERFERENZA ACQUEDOTTO
SIFONE Ø30cm IN CLS L=6.50 m
POZZETTO P1–PER SIFONE
FOSSO L=58m i=0.26%
INTERFERENZA ACQUEDOTTO
POZZETTO P3
TOMBINO TB Ø80cm IN CLS L=20.75m i=0.10%
RECAPITO IN LAGHETTO ARTIFICIALE INTERVENTO 1.10
DEMOLIZIONE Ø80cm IN CLS L=2.5m i=0.5%
SCARICO LINEA DI DRENAGGIO TESTA MURO
SCARICHI LINEE DI DRENAGGIO PIEDE MURO
PVC DN160
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66