

PARTICOLARE SOTTOPASSO (1:250)

LEGENDA

APPARECCHI DI PROGETTO

APPARECCHI ESISTENTI

TABELLA SIMBOLI

SIMBOLI PUNTI LUCE

Punto luce completo di palo strutturale in acciaio e fusione di alluminio, rastremato in tre tronchi, verniciato verde RAL 6005, tipo "boulevard" o equivalente, con altezza fuori terra pari a 10 m, con armatura stradale, classe ii, IP66, con lampada led, vetro piano, montata su sbraccio parabolico lunghezza pari a 2m, completo di plinto di fondazione con pozzetto di derivazione e chiusino in ghisa ricavato nel plinto, altezza armature pari a 10 m con potenza specificata.

Proiettore per sottopassi con lampada led fissata a parete con staffa, IP55, classe II

Pozzetto in cls per derivazione 600x600 mm, completo di chiusino in ghisa (salvo diversa indicazione)

Pozzetto in cls 500x500 mm, con picchetto di terra a croce di L=1.5m, completo di chiusino in ghisa

Quadro elettrico di distribuzione

Punto di consegna energia elettrica (Contatore)

Scatola di derivazione in metallo IP55 (per derivazione terminale)

Scatola di derivazione in metallo IP55 (per derivazione principale)

Lanterna semaforica con led alta visibilità di colore rosso Ø=300 mm, completa di sostegno e pozzetto

Linea elettrica in cavo posata entro tubo in PE flessibile serie pesante ømin=125 mm interrato

Linea elettrica in cavo posata entro tubo metallico Ø 50 mm

Conduttore di terra in rame isolato (tipo FS17) colore giallo-verde Si=16 mm²

TABELLA LUCE LAMPADE: Tipo - P°n° - Tipologia lampada - Potenza(W); Specifica circuiti; Fase di alimentazione; N° progressivo identificativo; Circuito di protezione

TABELLA LUCE SU PALO: Tipo - S' H - Tipologia lampada - Potenza(W); Sbraccio - Altezza punto luce f.t.-Sbraccio(m); Tipo di sostegno; Tipo di blocco; Specifica circuiti; Fase di alimentazione; n° progressivo identificativo; Circuito di protezione

KEY–PLAN



11.02.00.01

REGIONE DEL VENETO

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

UO INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco d'Elia

SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE

S. F. M. R.

(Atto del 06/12/2016)

LINEE VENEZIA-QUARTO D'ALTINO e MESTRE-TREVISO
ELIMINAZIONE DEI P.L. AL km 1+337 e km 1+445
VENEZIA - Via Gazzera Alta

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO 1.09bis

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Planimetria impianti e cavidotti e particolari costruttivi
Riferimento 1/2

N° ELABORATO 11.02.00.01

SCALA 1:500

NOME FILE 0409E02-11020001-JPL001_E00

Revisione	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
E00	Emissione	08/2019	V. Moro	Q.T. Thai Huynh	L. Loregola

COMMESSA	DOCUMENTO			REV.	TAVOLA
0409E02	J	PL	001	E00	1 di 2

Il Direttore Tecnico
Ing. Stefano Susani

Il Progettista e Responsabile dell'integrazione fra le prestazioni specialistiche
Ing. Michele Fioratti

MICHELE FIORATTI INGEGNERE Sez. A - n° 1892

NET ENGINEERING
Via Squero, 12 - 35043 Monselice (PD)

Questo documento, elaborato da Net Engineering, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventivo consenso scritto (legge 22-4-41, n. 633 - art. 2575 e segg. C.C.)