

FASI DI INTERVENTO CONSOLIDAMENTO IN ASCIUTTO – FASE 2
SCALA 1:25



INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO TIPO DELLA RIVA
SCALA 1:25

PRESCRIZIONI DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO (secondo UNI EN 206-1 e NTC '18)	
CLASSE DI RESISTENZA	C 35/45
CLASSE ESPOSIZIONE AMBIENTALE	XS3
CEMENTO TIPO POZZOLANICO – RESISTENTE AI CLORURI	
RAPPORTO MAX ACQUA/CEMENTO	0.45
CONTENUTO MIN. CEMENTO (kg/mc)	360
ø MAX INERTI (mm)	20
CLASSE DI CONSISTENZA	S4
COPRIFERRO NETTO (mm)	50mm
PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER CALCESTRUZZO SCC (autocompattante UNI 11040 EN 206-9)	
CLASSE DI SPANDIMENTO	SF2
CLASSE DI VISCOSITA'	VS2
ADDITIVI PER PROPRIETA' ANTIDILAVANTI (MARCHIO CE SECONDO UNI EN 934)	

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO (secondo NTC '18)	
ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA E RETI ELETTROSALDATE	B450C
SOVRAPPOSIZIONI E ANCORAGGI OVE NON INDICATO	50ø



MURATURA	
ELEMENTI ARTIFICIALI PER MURATURA (UNI EN 771)	ELEMENTI IN LATERIZIO PIENI
RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE DELL'ELEMENTO f_{bk} (N/mm²)	≥30
CATEGORIA	CATEGORIA I
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA	2+
MALTA PER INIEZIONI (MARCATURA CE)	
TIPO	A PRESTAZIONE GARANTITA PER USI STRUTTURALI
CLASSE	≥M10
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA	2+
MALTA PER RISTILATURA GIUNTI E LAVORAZIONI A "SCUCI-CUCI" (MARCATURA CE)	
TIPO	A PRESTAZIONE GARANTITA PER USI STRUTTURALI – FIBRORINFORZATA
CLASSE	≥M15
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA	2+

ACCIAIO INOX	
PROFILI, PIATTI E TONDI PIENI	AISI 316L
BULLONI E TIRAFONDI E VITI	A4 CLASSE 70

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE	
PROFILI PER PALANCOLE	≥S270 JP
PROFILI E PIASTRAME	≥S270 GP
BULLONI E TIRAFONDI (UNI EN 14399/05)	CL. 8.8

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 616/2019 - 851/2022
Decreto del Sindaco della Città di Venezia n° 69630 del 14/02/2022

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
CITTA' DI VENEZIA
Ordinanza CDPC n° 851/2022

SOGGETTO ATTUATORE
CITTA' DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

14959-22
MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE PER GARANTIRE ACCESSO ALL'OSPEDALE CIVILE

CUP J77H21001580001

FASE	TAVOLA
PROGETTO ESECUTIVO	14959-22.P.E.15 - SDP INTERVENTO TIPO 2

DISCIPLINA	SCALA	DATA	FILE
	1:25	15/11/22	Progetto Esecutivo

DESCRIZIONE
ELABORATI GRAFICI : PROGETTO -INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO IN ASCIUTTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Cons. Cristian Tonetto

COLLABORATORE DEL R.U.P.
Arch. Claudio Biscontin

PROGETTISTA E D.LL.
Ing. Marcello Scarpa

CSP E CSE
Ing. Giacomo Zorzato

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	15/11/22	consegna progetto esecutivo	M.S.	M.S.	M.S.