



# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 15879 /DD

Mirano (VE), 30 NOV. 2022

Ns. Rif. N. 14260/2022

POS. 907/2022

SPETT.LE

COMUNE DI VENEZIA

SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA

dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

**Oggetto:** C.15219 Nuovo impianto polivalente indoor a Mestre.

Avviso di indizione conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 – CUP F75B22000200006

Con riferimento alla Vostra nota qui pervenuta in data 28.10.2022, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio, visionati gli elaborati tecnici allegati e fatte salve le competenze e i diritti di altri Enti, Amministrazioni o privati, per quanto di propria competenza, esprime parere idraulico **preventivo** favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Ciò premesso, ferme restando le valutazioni contenute nell'elaborato "Relazione Idraulica" a firma dell'ing. Arch. Marco Sari, in fase di progettazione definitiva, l'intervento proposto dovrà comunque essere oggetto di ulteriori approfondimenti sotto il punto di vista idraulico, attraverso un'ulteriore specifica e più dettagliata Valutazione di Compatibilità Idraulica, che dovrà acquisire il parere dello scrivente Consorzio.

Si anticipa sin d'ora che il progetto idraulico, che dovrà essere trasmesso corredato di tutti gli elaborati di dettaglio necessari (planimetrie, profili e sezioni) dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- la portata scaricata dal nuovo intervento non dovrà essere superiore a quella desunta da un coefficiente udometrico pari a 10 l/sec per ha;
- la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata, mediante la creazione di volumi d'invaso compensativi resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle portate;
- le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente conformate in maniera tale da garantirne il completo asciugamento a termine degli eventi meteorologici; dovranno pertanto essere adottati tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, garantendo così la salubrità e la sicurezza delle stesse;



# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

- la rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere preferibilmente realizzata in modo da garantire un funzionamento a pelo libero;
- le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, dovranno attestarsi ad una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano campagna attuale;
- dovranno essere tutelati i fossati di confine esistenti, i quali non dovranno essere alterati nella loro capacità di deflusso e per i quali dovrà essere garantita la possibilità di una efficace manutenzione;
- non dovrà essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

  
Il Direttore  
(ing. Carlo Bendonichio)

**Ufficio Pianificazione e Pareri**  
Capo Ufficio: dott. urb. Davide Denurchis  
e-mail: [d.denurchis@acquerisorgive.it](mailto:d.denurchis@acquerisorgive.it) Tel. 041.5459194

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) - E-mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it)  
PEC: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262  
Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972  
Numero di emergenza Unita' locale di Mirano: 348-6015269  
Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito [acquerisorgive.it](http://acquerisorgive.it)