



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
com.veneziah@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223
com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 55525

Risposta all'istanza prot. N. del
Collegata prot. Comando 18587 del 05/07/2019

Spett. COMUNE DI VENEZIA

SAN MARCO N. 4136
30124 VENEZIA

dirlavoripubblici@pec.comune.veneziah.it

fabrizio.tarducci@ingpec.eu

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
30172 VENEZIA

OGGETTO: RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Ditta BIBLIOTECA CIVICA VILLA ERIZZO - VIA QUERINI - MESTRE- N. 33-35 - VENEZIA

Istanza relativa a: **Ampliamento biblioteca in edificio di nuova realizzazione.**

Attività n° 34.2.C del D.P.R. 151/2011.

Altre attività del D.P.R. 151/2011 presenti non oggetto del presente parere: 72C, 34C

L'Istruttore Tecnico DVD Ing. ELENA PESCE.

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta intesa a sottoporre il progetto a valutazione preventiva ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, visto l'esito dell'esame della documentazione tecnica progettuale effettuato dall'Istruttore Tecnico, si ritiene, ai soli fini antincendio, il progetto **CONFORME** alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, devono essere integralmente osservati la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI).

Si precisa inoltre, quanto segue:

1. Si ponga attenzione alla separazione REI 60 tra la biblioteca e l'area adibita a bar, specie in corrispondenza del serramento sulla parete vetrata.
2. Ai sensi della circolare che detta le linee guida per l'impianto fotovoltaico (Nota DIR-PREV n. 1324 del 07/02/2012), "in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi".

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nella presente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito www.vigilfuoco.it.

Al fine di migliorare e velocizzare la gestione delle pratiche e favorire le eventuali operazioni di soccorso, si richiede di allegare alla SCIA la seguente documentazione digitale in formato PDF:

- planimetria di dettaglio aggiornata con layout finale,
- planimetria semplificata con indicazioni utili al soccorso.

Ogni modifica agli impianti o condizioni di esercizio, che comporti un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 151/2011.

Il presente parere è riferito esclusivamente alla documentazione progettuale allegata all'istanza protocollata con gli estremi a margine citati, che viene conservata agli atti di questo Comando con le modalità previste dalla Legislazione vigente.

Per il Comandante Provinciale
DI IORIO
Il Dirigente Vicario
COSTA

L'Istruttore Tecnico
DVD. Ing. ELENA PESCE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.