

Prot. n° 55822/DIRDEP /2019/UB/mc/mm del 25.06.2019

Marghera, 25/06/2019

Spett.le
CITTA' DI VENEZIA
Direzione Lavori Pubblici
Settore Edilizia scolastica e comunale
Servizio Progettazione e realizzazione
nuove opere edilizie
c.a. RUP arch. Silvia LORETO
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
silvia.loreto@comune.venezia.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria convocata ai sensi dell'art. 19 bis, c. 3, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima per l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "4.2 - RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: AMPLIAMENTO BIBLIOTECA VILLA ERIZZO MESTRE". (CI 14257 - CUP F77B17000180001 - Fasc. 860/2017).

Ai fini del procedimento di cui alla Conferenza di Servizi indetta con pec id. 236927/2019 del 10/05/2019, acquisita agli atti dalla scrivente con prot. 40946 del 13/05 u.s., si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, alle seguenti indicazioni:

FOGNATURA

Visto l'elaborato grafico cod. DEF 210 in data giugno 2019 a firma dell'arch. Papi Pierpaolo, fatto salvo la responsabilità del progettista per i calcoli delle reti idrauliche di progetto ed il rispetto delle normative tecniche vigenti, si evidenzia che:

- la nuova struttura è allacciabile alla fognatura comunale mista di via Querini, mediante un'unica tubazione che terminerà nel pozzetto di interfaccia in cui andranno a confluire le reti nere e bianche;
- vista la condizione precaria dell'allacciamento esistente a servizio dell'edificio più a sud (civ. 33), si chiede di ottimizzare gli scarichi facendo confluire tutti i reflui in un'unica tubazione di allaccio.


Si rinvia alla fase di richiesta di nullaosta allo scarico la presentazione del progetto di dettaglio dell'impianto di fognatura all'interno delle proprietà private, redatto secondo il Regolamento di Fognatura del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia". In tale occasione è opportuno procedere con la regolarizzazione dell'impianto fognario esistente.

ACQUEDOTTO POTABILE

Visto l'elaborato grafico cod. DEF 210 e la relazione generale cod. DEF A, risulta necessario realizzare un nuovo allacciamento idrico per la sola fornitura termo-sanitaria che può essere derivato dalla condotta idrica esistente di via Querini.

È necessario che nelle successive fasi progettuali siano concordati con i nostri tecnici il posizionamento e relativo dimensionamento dei nuovi allacciamenti di acquedotto e fognatura.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.


Ing. Umberto Benedetti
Direttore Servizio Idrico Integrato