Agenzia per la Coesione Territoriale

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA
Delibera CIPE 56/2016 (17A02402) G.U.n.79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Città metropolitana di Venezia

CITTA' DI VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Area : Punta S.Giuliano

Progetto : CI 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e Territorio.
Aree verdi parco S. Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari

R.U.P. : arch. Silvia Loreto

Tavola : POLO NAUTICO - PLANIMETRIA ESTERNA
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - DISTRIBUZIONE IMPIANTI

Elab.: **E03**

Rev.: 01

| Codice | Progetto | Data | Scala |
|---|---|---|---|
| 14236 | Esecutivo | Gennaio 2020 | 1:500 |


*Progettisti:*
dott.urb. Aldo Menegazzi
arch. Martina Guermani

*Progetto strutture:*
AI Progetti Architettura Ingegneria s.c.
ing. Valentina Corras

*Progetto impianti elettrici e termotecnici e speciali:*
TFE Ingegneria srl
ing. Zeffirino Tommasin

*Relazioni specialistiche, rilievi, service grafico, computazioni, capitolati e contratti:*
ing. Filippo Ponchio





PLANIMETRIA ESTERNA - SCALA 1:500




POLO TECNOLOGICO - SCALA 1:50




INFOPOINT - SCALA 1:50

**N.B.**

MASSIMA ATTENZIONE DOVRÀ ESSERE POSTA NELLE OPERAZIONI DI SCAVO E NELLA POSA DELLE INFRASTRUTTURE IN PROSSIMITÀ DELL'ELETTRODOTTO TERNA.
NEL DETTAGLIO LE OPERAZIONI DI SCAVO E MOVIMENTAZIONE DI TERRENO IN PROSSIMITÀ DELL'ELETTRODOTTO DOVRANNO ESSERE SVOLTE SOLO IN PRESENZA DI PERSONALE TERNA. A TALE PROPOSITO SARÀ NECESSARIO, PREVENTIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI SCAVO, RICHIEDERE A TERNA UN TRACCIAMENTO IN SITU DEL PERCORSO DELL'ELETTRODOTTO CON AUSILIO DI IDONEA STRUMENTAZIONE: LE INDICAZIONI RIPORTATE SU QUESTA TAVOLA SONO DA RITENERSI INDICATIVE DELLA POSIZIONE DEL CAVO STESSO.
IN CASO DI MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO IN PROSSIMITÀ DEL CAVO STESSO, AL TERMINE DELLE OPERAZIONI SI DORVRÀ RIPRISTINARE IL RICOPRIMENTO IN SABBIA, EVENTUALE STRUTTURA DI PROTEZIONE DEL CAVO E NASTO SEGNALATORE, ED IN GENERALE TUTTE LE INDICAZIONI DI POSA FORNITE DA TECNICI TERNA.

**N.B.**

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

## LEGENDA SIMBOLI

| Simbolo | Descrizione | Simbolo | Descrizione | Simbolo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| | Interruttore unipolare IP55 | UN | Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel | | Tastiera alfanumerica per comando di apertura cancello motorizzato |
| | Interruttore unipolare doppio | UN UN | Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel doppia | EXT | Telecamera da esterno |
| | Deviatore unipolare doppio | PB UN | Punto presa 2P+T 10A tipo bipasso + punto presa 2P+T 10/16A tipo unel | | Posto videocitofonico da interno, con tecnologia IP |
| UN | Punto presa 2P+T 10/16A tipo unel con interruttore unipolare, IP55 | UN | Punto presa 2P+T 10/16A tipo unel interbloccata con interruttore automatico magnetotermico | PE | Posto videocitofonico da esterno, con tecnologia IP |
| IR | Rivelatore a raggi infrarosso | 16 | Punto presa CEE17 2P+T 16A con interblocco da fusibili | RACK DATI | Rack fonia/dati predisposto (tubazione vuota) |
| | Apparecchio illuminante stagno tipo Beghelli art. BS100 236SD, o equivalente, con lampada a LED 46W, installato a plafone, IP65 | N 16 | Punto presa CEE17 3P+N+T 16A con interblocco da fusibili | EDP EDP | N°2 punti presa fonia-dati predisposto (tubazione vuota) |
| | Apparecchio illuminante di tipo a proiettore tipo Beghelli art. FH70SD, o equivalente , con lampada a led 39W, installato a parete per illuminazione portoni esterni, IP66 | IR IR | Fotocellula di sicurezza su colonnina | 503 | Scatola 503 vuota (predisposta) ad incasso |
| | Punto luce a parete | TX RX | Fotocellula di sicurezza ad incasso | | Combinatore telefonico |
| | Apparecchio illuminante tipo Beghelli art. LED Panel, o equivalente, con lampada a LED 32W, installato a sospensione, IP20 | | Chiave per comando ON/OFF cancello motorizzato/sbarra motorizzata | | Sirena da esterno autoalimentata per impianto segnalazione allarme intrusione |
| | Apparecchio illuminante a faretto tipo Beghelli art. Geo Led, o equivalente, IP65, con lampada a LED 20W, per installazione a parete | | Lampeggiante di movimento con antenna per radiocomando | C.ANT. | Centrale impianto antintrusione |
| | Apparecchio illuminante tipo Beghelli art. Downlight Compact LED, IP42, con lampada a LED 15W, installato ad incasso | M | Motorizzazione cancello pedonale/carraio completo di centralina di comando | | Chiave di attivazione e disattivazione ON/OFF impianto antintrusione |
| | Apparecchio illuminante di emergenza tipo Beghelli art. Formula LED, o equivalente, con fascio largo, a LED, con potenza equivalente a 24W fluorescenti, IP65, installato a parete/soffitto, autonomia 1h ricarica 12h | G.FRIGO | Punto alimentazione gruppo frigo | | Contatto elettromagnetico NC per impianto antintrusione |
| | Apparecchio illuminante di emergenza tipo Beghelli art. Lungalargaluce Led, o equivalente, autonomia 1h ricarica 12h, IP40 | PRES. | Gruppo pressurizzazione | DT DT | Rivelatore doppia tecnologia impianto antintrusione |
| | Apparecchio illuminante di indicazione uscita di sicurezza tipo Beghelli art. UP Led Exit, o equivalente, IP40, monofacciale installato a parete, autonomia 1h ricarica 12h | SBARRA | Punto alimentazione sbarra motorizzata | CONCENT. | Concentratore impianto antintrusione |
| | Apparecchio illuminante di indicazione uscita di sicurezza tipo Beghelli art. UP Led Exit, o equivalente, IP41, bifacciale installato a bandiera a soffitto, autonomia 1h ricarica 12h | G.ANT. | Punto alimentaizone gruppo antincendio | | Pozzetto in c.a. con chiusino in ghisa carrabile C250 dim. 50x50x60cm per linee Telecom |
| | Armatura stradale tipo Disano serie Garda, o equivalente, a LED 53W, completo di palo in acciaio zincato, con H=5mft e plinto di fondazione, doppio isolamento, IP66 | | Punto alimentazione pompa | | Pozzetto in c.a. con chiusino in ghisa carrabile C250 dim. 40x40x60cm per linee energia |
| | Armatura stradale tipo Beghelli serie Strada LED, o equivalente, a LED 44W, con sbraccio singolo, completo di palo in acciaio zincato H=7mft e plinto di fondazione, doppio isolamento, IP66 | | Quadro elettrico bordo macchina | | Picchetto dispersore di profondità installato entro pozzetto in c.a., L=2m, tipo prolungabile |
| | Armatura stradale tipo Beghelli serie Strada LED, o equivalente, a LED 44W, con sbraccio doppio, completo di palo in acciaio zincato H=7mft e plinto di fondazione, doppio isolamento, IP66 | | Quadro elettrico | | Montanti |
| UN | Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel IP55 | Wh | Contatore Enel | | Scatola di derivazione in PVC |
| UN UN | Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel doppia IP55 | | Punto alimentazione bollitore elettrico | | |